



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника УСЗН
в МО «г.Махачкала»

Н.Г.Абдулаев

2019г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г. Махачкала «Детский сад № 35»
№ 44-2-124

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект образования (2 раздел)
1.2. Адрес объекта: 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Энгельса 316
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, общей площадью – 666,2 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1072,6 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1975г., последнего текущего ремонта – 2010г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего, капитального 2019-2020гг.

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Республики Дагестан «Детский сад № 35»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 3670300, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Энгельса 316.
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) – Управление образования г.Махачкалы
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Николаева, д1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
2.2 Виды оказываемых услуг – образовательные
2.3 Форма оказания услуг: дошкольное образование

- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – вместимость, в день 270 чел., пропускная способность: 320 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МНГ)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутное такси № 13а, 61а, 5

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100м

3.2.2 время движения (пешком) 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.1 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,С,Г.)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».</p> <p>С - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p>Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>С - Установка звуковых маячков у входной двери. Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.</p> <p>Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p> <p>К - устранение порогов, установка кнопки вызова</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.</p> <p>С - установка рифленых напольных указателей.</p> <p>К - установка опорных поручней.</p>
4	Зона целевого посещения объекта.	<p>С - Дублирование средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.</p> <p>Г - Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой.</p> <p>Установка электронных</p>

		носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.
5	Санитарно-гигиенические помещения	К, О – Установка кнопки аварийного вызова, крючков для костылей, опорных поручней у унитаза и раковины. С – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить дополнительными средствами связи для слепых и глухих.
7	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **2019 – 2020гг.**

в рамках исполнения **Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2016-2020 годы**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

4.4. Для принятия решения **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **планируется размещение до конца 2020года**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы _____

Г. Саева

(Должность, Ф.И.О.)

Г. Саева

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Мамонедова З.

(Должность, Ф.И.О.)

М. З.

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте, Директор МБДОУ «Детский сад № 35»,

Хаммиева Р.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

Хаммиева

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____